

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE
Service Santé-Environnement
52 rue Daire CS 73706 80037 Amiens Cedex 1
Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :

LDAR

Tel : 03 44 89 61 36

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - SIVOM DE LA DIVETTE

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE DIVES

MONSIEUR LE DIRECTEUR - SAUR FRANCE

**J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du
 contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :**

LA DIVETTE

Prélèvement	00094120	Commune	DIVES
Unité de gestion	0144 LA DIVETTE	Prélevé le :	lundi 13 avril 2015 à 11h30
Installation	UDI 000899 LA DIVETTE	par :	LDAR
Point de surveillance	S 0000001280 CENTRE-VILLAGE	Type visite :	D1
Localisation exacte	MME LECOULTRE 1 RUE DE NOYON - APPARTEMENT 2 ROBINET MITIGEUR SALLE DE		

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	11	°C				25.00
pH	7.2	unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.35	mg/LCl ₂				
Chlore total	0.38	mg/LCl ₂				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET RECHERCHE DE L'AISNE, BELLEU 0203
 Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00094276 Référence laboratoire : H_CS15.1460.4

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	qualit.				
Turbidité néphélogéométrique NFU	<0,30	NFU				2,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0	n/100mL		0		

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,2	unité pH			6,50	9,00
----	-----	----------	--	--	------	------

MINERALISATION

Conductivité à 20°C	790	uS/cm			180.00	1000.00
Conductivité à 25°C	880	uS/cm			200.00	1100.00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,050	mg/L				0,10
--------------------------------	--------	------	--	--	--	------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00094120)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Beauvais le 3 juin 2015

Pour le Directeur
L'ingénieur sanitaire

B.VIN